



**BURMISTRZ DZIELNICY URSUS  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

pl. Czerwca 1976r nr 1, 02-495 Warszawa,

tel. 22 443 60 60, faks 22 443 60 11

sekretariat.udursus@um.waw.pl, www.um.warszawa.pl, www.ursus.warszawa.pl

UD-XI-ZOR.0003.101.2019.AST

Warszawa, dn. 01.08.2019 r.


(4.NNA.UD-XI-WOŚ)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Sekretariat Rady  
Dzielnicy Ursus  
wpłynęło dnia 05.08.2019  
L.dz. 267/2019  
podpis

**Pan  
Dawid Kacprzyk  
Radny Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy  
za pośrednictwem  
Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursus**


*Dotyczy: Interpelacji nr 93 w sprawie poidetek na terenie Dzielnicy Ursus.*

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 93 zgłoszoną w dniu 02.07.2019 r. w sprawie zamontowania poidetek na terenie Dzielnicy Ursus przekazuję odpowiedź Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

BURMISTRZ  
  
Bogdan Ciesiński



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa  
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl




2019-07-26  
Urząd Miasta



KO-O/23054/19

ZZW/003/16/2019/ARY

Warszawa, dn. 25.07.2019 r.




Wydział Ochrony Środowiska dla  
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  
pl. Czerwca 1976r. nr 1  
02-495 Warszawa

*NOS + ZOR*  
*30.07.2019*

*Stękała*  
*M. Stękała*  
*30.07.2019*  
*Bej*

Dotyczy: interpelacja Pana Dawida Kacprzyka – Radnego Dzielnicy Ursus, przekazana pismem nr UD-XI-ZOR.0003.101.2019.AST z dnia 08.07.2019r. (data wpływu do ZZW 16.07.2019r.) w sprawie włączenia do programu miejskich poidłek Dzielnicy Ursynów



W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję:

Zgodnie z podpisanym w dniu 31.05.2019r. Porozumieniem pomiędzy m.st. Warszawa a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji źródełek wody pitnej w przestrzeni miejskiej, w okresie lipiec – październik 2019 r. wykonany zostanie pilotażowy projekt, obejmujący montaż na istniejących hydrantach 30 miejskich źródełek. Lokalizacje dla źródełek realizowanych w ramach pilotażu wybrane zostały pod względem ich dostępności (braku konieczności przebudowy przyłączy, oraz wykonania nawierzchni), stanu technicznego hydrantów MPWiK. Niniejsze lokalizacje mogą ulec zmianie w przypadku nieuzyskania pozytywnych wyników badań wody, które wykonywane są zarówno przed i po montażu źródła, jak również raz w miesiącu przez okres trwania pilotażu. Wówczas rozważana będzie jedna z lokalizacji zamiennych, w tym lokalizacja przy urzędzie dzielnicy Ursus.

W celu uzyskania wody najwyższej jakości celem jest montaż źródełek na hydrantach MPWiK. Lokalizacje źródełek uzależnione są całkowicie od lokalizacji skrzynek hydrantowych i brak jest możliwości przesunięcia ich bez konieczności przebudowy wodociągu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wodociągi nie były wykonywane z myślą o źródłach z wodą pitną. Z tego względu trudno jest zlokalizować je w takich obszarach jak parki czy place zabaw.

Ponadto informuję, że aktualnie trwają uzgodnienia co do realizacji montażu kolejnych źródełek wody pitnej oraz wskazania jednostki odpowiedzialnej za ich funkcjonowanie w latach przyszłych i rozbudowywanie sieci tych urządzeń na terenie całego miasta.

Katarzyna Górska-Żuk

Zastępca Dyrektora  
ds. Inwestycji i Rozwoju